



Roll Over Oberösterreich

Urlaub- & Freizeitgestaltung für Menschen mit Handicap

 Verein zur Förderung der Freizeitaktivitäten behinderter Menschen 



Behindertoilette: ***** Infohütte beim Parkplatz Scheiblingau			Ja	Nein
Wenn ja:	<input type="checkbox"/> im Gastrobereich	<input type="checkbox"/> im Rezeptionsbereich	Sonstige:	
Stufen- & Schwellenlos erreichbar, wenn nein: Anzahl der Stufen: 2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreiten auch in den Kabinen mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: 70 cm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türe nach außen aufgehend:			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raumbedarf für Behinderten WC mind. 155 x 155cm bei Adaptierung (Norm), tatsächlicher Platz: 120 x 210 cm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), tatsächliche Sitzhöhe: 42 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), tatsächliche Freifläche: cm 46			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toilette von einer Seite anfahrbar:			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe Höhe 65 bis max. 75 cm,(Norm), tatsächliche Höhe: cm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gadarobenhacken in max. 130 cm, tatsächliche Höhe: cm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Euroschließsystem:			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****				

Behindertoilette: *****			Ja	Nein
Wenn ja:	<input type="checkbox"/> im Gastrobereich	<input type="checkbox"/> im Rezeptionsbereich	Sonstige:	
Stufen- & Schwellenlos erreichbar, wenn nein: Anzahl der Stufen:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreiten auch in den Kabinen mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türe nach außen aufgehend:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raumbedarf für Behinderten WC Breite 220cm x Tiefe 215cm (Norm), tatsächlicher Platz: x cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), tatsächliche Sitzhöhe: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), tatsächliche Freifläche: cm				
Toilette von einer Seite anfahrbar:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe Höhe 65 bis max. 75 cm,(Norm), tatsächliche Höhe: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gadarobenhacken in max. 130 cm, tatsächliche Höhe: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Euroschließsystem:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****				