



| | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Name des Prüfers: | Andreas Schölmlberger | Prüfdatum: | 26. August 2010 |
|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|

Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung auf die Richtigkeit der Prüfergebnisse, da wir meist nicht über Umbauten usw. informiert werden. Die Maße bzw. Daten in den Prüfbefunden sind, an dem Tag der Überprüfung aufgenommene Maße bzw. Daten und die können sich Jederzeit ändern.

Betriebsbezeichnung / Name:

| |
|---|
| Urlaub am Bauernhof / GRAINMEISTER-HOF |
|---|

Anschrift des Betriebes:

| | | | |
|-------------|-------------------|----------|----------------------------|
| Anrede: | Familie | Bezirk: | Rohrbach |
| Titel: | | Region: | Mühlviertel |
| Vorname: | Berta & Franz | Seehöhe: | 630 Meter |
| Nachname: | Neumüller | Telefon: | +43 (0)7231 / 27 0 60 |
| Straße/Nr.: | Steinbach 24 | Fax: | +43 (0)7231 / 27 06 14 |
| PLZ: | 4174 | E-Mail: | info@grainmeister.at |
| Ort: | Niederwaldkirchen | Website: | http://www.grainmeister.at |

Angaben zum Betrieb:

Sterne Hauben Edelweiß 4 Blumen

Öffnungszeiten:

Ganzjahresbetrieb: JA NEIN

| | |
|-----------------|--|
| Betriebsferien: | |
|-----------------|--|

Ruhetag: Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. Feiertag kein Ruhetag

Zahlungsmöglichkeiten:

Bankomat Kreditkarte Erlagschein QuickCard Barzahlung

Bemerkungen zu den Zahlungsmöglichkeiten:

| |
|--|
| |
|--|

Gesprochene Sprachen im Betrieb:

| |
|--------------------------|
| Deutsch & etwas Englisch |
|--------------------------|

Speisekarte: in Brailleschrift: mit Bildern: in versch. Sprachen:

Zusatzangebote Verpflegung:

- Frühstück
- Mittagsbuffet
- Mittagsmenü/s zur Auswahl
- Abendmenü/s zur Auswahl
- Vegetarische Küche
- BIO-Produkte
- Diabetiker-Menü/s
- Spezielle Diätmenüs
- Kindermenüs
- Seniorenmenüs
- Produkte aus eigener Erzeugung Milch, Eier, Marmelade, Gemüse usw.
- Fischgerichte
- Vitale Küche
- Jahreszeiten Kulinarik
- Wildgerichte
- Hausmannskost
- Internationale Küche
- Spezialwochen
- Vorbestellte Spezialitäten
- Faßbier
- verschiedene Schnäpse
- Vinothek
- Most
- Kochkurse
- Catering
- Hauszustellung
- Kinder-Mal-Set
- Kinder-Spielecke
- Kinder-Hochstuhl
- Sonstiges: Bäcker-Service

Begleitperson/en:

- erforderlich – Anzahl: 1 nicht erforderlich

Bemerkungen zur Begleitperson/en: wenn der/die Rollstuhlfahrer/In nicht sportlich ist, oder einen hohen Querschnitt bzw. Spastiker/In ist

.....

Sonstige Bemerkungen / Fotos:

Eingang:

| | JA | NEIN |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rampe mit 14 % Steigung und Zwischenpodeste nach Meter: (ÖNORM B1600 [3.1.5.29] – bei Um- & Zubauten max. 10% [5,5°] – [Rampen müssen ab einem Längsgefälle von mehr als 6% in Abständen von max. 10m durch horizontale Zwischenpodeste von 120 – 150cm Länge unterbrochen werden] – Bild 1): Auffahrt von der Straße (siehe Foto) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rampe mit gut befahrbaren Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.1.5.7] griffig & rutschhemmend): tatsächlicher Belag: Natursteinplatten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Handläufe an der Rampe durchgehend in einer Höhe von 90 – 100cm & zusätzlich von 75cm ausgestattet (ÖNORM B1600 [3.1.5.6]): tatsächliche Höhe in keine cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hausglocke auf 85 – 100cm FOK Höhe und mind. 50cm seitlich von angrenzender Wand (ÖNORM B1600 [3.2.2.11 – 4.1.1]): tatsächliche Höhe in cm - seitlicher Abstand von cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sprechanlage auf 85 – 100cm FOK Höhe und mind. 50cm seitlich von angrenzender Wand (ÖNORM B1600 [3.2.2.11 – 4.1.1]): tatsächliche Höhe in cm - seitlicher Abstand cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eingangsbereich gut beleuchtet: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eingang taktil gekennzeichnet: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Türe / Türrahmen farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt (ÖNORM B1600 [4.1.2]): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Glastüre in 90 – 100cm Höhe optisch kontrastierend markiert (ÖNORM B1600 [3.2.2.9]): tatsächliche Höhe in cm Höhe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anfahrbereich der Eingangstüre von mind. 120 x 150cm / seitlicher Anfahrbereich von mind. 50cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.5]): tatsächliche Maße: x cm – seitl. Anfahrbereich von cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ausreichen Platz im Windfang von 200 x 150cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.5]): tatsächliche Fläche von x cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durchfahrtsbreite der Eingangstüre von 90cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.2]): tatsächliche Breite von cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türschwelle unter 2cm – max. 3cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]): tatsächliche Höhe von cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bei automatischer Drehtüre, schwenkbereich optisch & taktil gekennzeichnet (ÖNORM B1600 [3.2.2.8]): tatsächlich: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: | | |




Bild 1:





Ferienwohnung:

| | JA | NEIN |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ferienwohnung: Ringelblume / Stockwerk: Erdgeschoss | | |
| Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gangbreite von 150cm (Umbau 120cm, wenn vor Tür 150cm ausgeführt ist) (ÖNORM B1603 [4.1.2]): tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durchschnittliche Lichtstärke am Gang in LUX: 58 LUX | | |
| Türrahmen oder Türblatt kontrastierend hervorgehoben (ÖNORM B1603 [4.1.2]): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zimmernummer taktil ausgeführt (ÖNORM B1603 [4.1.2] - Ö-Norm [V 2105]): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durchfahrtsbreite zwischen den Einrichtungsgegenständen 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zimmer Wendekreis von 150cm Ø (ÖNORM B1603 [4.2.4]): tatsächlicher Wendekreis: cm Ø | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fensterbeschläge 120cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.3]): tatsächliche Höhe: 146cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bethöhe 45-50cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bett - seitliche Freifläche 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Freifläche: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bett - mind. 15cm über FBOK Bodenfreiheit (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lichtschalter in 85-100cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.1]): tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schrankablage 40-100cm Höhe (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 174cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schrank - Kleiderstange max. 120cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ablagefächer mind. 70cm Lichthöhe unterfahrbar (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spiegel Unterkante auf 85cm (ÖNORM B1600 [4.1.1]): tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gut befahrbarer Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]): tatsächlicher Belag: Holzboden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TV mit Fernbedienung: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TV mit Teletext: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabel oder SAT-TV: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Video oder DVD-Player: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Internetanschluss: WLAN - GRATIS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Telefon mit Hörerverstärker (ÖNORM B1600 [4.2.5]): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fax: Bei den Gastgebern | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Lichtwecker kompatibel mit Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rüttelkissen kompatibel mit der Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lichtwecker & Rüttelkissen an der Rezeption verfügbar (ÖNORM B1603 [4.2.7]): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| “hotelflash” oder Hotelkoffer an der Rezeption verfügbar: Infotelefon des Öst. Gehörlosenbund: (+43) 01/60 30 853 - http://www.techkob.com (siehe Foto) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Notrufanlage im 2-Sinne-Prinzip / optisch & akustische Signale vorhanden (ÖNORM B1600 [4.2.4]): GIBT ES NICHT | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Notrufanlage vom Bett aus erreichbar (ÖNORM B1603 [4.2.6]): GIBT ES NICHT tatsächlich: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Balkon, Terrasse oder Loggia mind. 300cm Breit & 150cm Tief + Ausblick ab einer Höhe von 60cm FBOK möglich (ÖNORM B1603 [4.2.9]): GIBT ES NICHT tatsächliche Maße: cm Breit - cm Tief - cm Höhe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durchschnittliche Lichtstärke in LUX: 150 LUX | | |
| Durchschnittliche Lautstärke in Dezibel: 47 dB | | |
| Bemerkungen: | | |



Schlafraum 1



Schlafraum 2



Küche



Wohnzimmer



Sanitäreinheit:

| | JA | NEIN |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ferienwohnung: Ringelblume | | |
| Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nasszelle: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Badewanne: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wannenlifter: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duschtasse – Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duschwanne – Fläche: cm x cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nasszelle Duschfläche mind. B 90 x T 130cm (Ö-Norm B1603 [4.2.8]): tatsächliche Duschfläche: B cm x T cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nasszelle mit Duschvorhang: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nasszelle mit Duschtrennwand: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nasszelle Duschsitz 45x45cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzfläche: 35cm x 35cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nasszelle Duschsitzhöhe 45-48cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzhöhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duschsitz fix montiert: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duschsitz – mobil (Hocker usw.): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Badewanne Höhe 50-55cm (Ö-Norm B1603 [4.2.6]): tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Badewanne mit verbreiteter Sitzfläche von 15-25cm (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bewegungsfreiraum vor Badewanne od. Nasszelle von 150cm Ø (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächlicher Freiraum: 110cm Ø: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dusche/Nasszelle mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.2]): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Badewanne mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.3]): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Waschtisch freie Höhe bei 20cm hinter Beckenvorderkante mind. 65cm Höhe: (Ö-Norm B1600 [4.3.2]): tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notrufanlage vom Sitz und von 35cm FBOK erreichbar (Ö-Norm B1600 [4.3.8]): tatsächliche Höhe: cm GIBT ES NICHT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Waschbeckenspiegel 85cm Höhe über FBOK (Ö-Norm B1600 [4.3.4]): Kippspiegel tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Garderobenhaken in 85-120cm Höhe (Ö-Norm B1603 [4.2.5]): GIBT ES NICHT tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spiegel- & blendfreie Beleuchtung: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durchschnittliche Lichtstärke in LUX: 400 LUX | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkung: | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Toilette im Sanitärraum: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seitliche Freifläche neben WC-Sitz 90cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Freifläche: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberl. Wand 120cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächlicher Freiraum: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm über FBOK Höhe (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Waagrecht Haltegriffe 15cm über WC-Schale Vorderkante (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliches Maß: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkung: | | |



Behindertentoilette:

| | JA | NEIN |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Lage: neben dem Badezimmer | | |
| Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türe nach außen aufgehend (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächlich: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Türe innen versperrbar, von außen entriegelbar (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächlich: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Raubbreite 220 - Raumbtiefe 215cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.3.1] Universell anfahrbarer WC-Sitz - Bild 1): tatsächliche Breite: cm – tatsächliche Tiefe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Raubbreite 165 - Raumbtiefe 215cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.3.1] Einseitig anfahrbarer WC-Sitz - Bild 2): tatsächlich Breite: 140cm – tatsächliche Tiefe: 190cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm (ÖNORM B1600 [4.3.1] - Bild 3): tatsächliche Höhe: 44 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seitliche Freifläche neben WC-Sitz 90cm (ÖNORM B1600 [4.3.1]): tatsächliche Freifläche: 80cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberliegender Wand 120cm (ÖNORM B1600 [4.3.1]): tatsächlicher Freiraum: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rückenlehne ab 55cm Sitztiefe (ÖNORM B1600 [4.3.1] - Bild 3): tatsächliche Sitztiefe: 53cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm (max. 75cm) Höhe (ÖNORM B1600 [4.3.7.1] Bild 3+4): tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Garderobenhaken in 85-120cm Höhe (ÖNORM B1603 [4.2.5]): GIBT ES NICHT tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sämtliche Bedienelemente (Seifenspender, Schalter usw.) 85-90cm FBOK: (ÖNORM B1603 [4.3.4]): tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notrufanlage vom Sitz und von 35cm FBOK erreichbar (ÖNORM B1600 [4.3.8]): tatsächliche Höhe: cm GIBT ES NICHT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spiegel FBOK in 85cm Höhe - FBOK in mind. 180cm (ÖNORM B1600 [4.3.4]): tatsächliche Höhe von: 134cm - cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Euroschließsystem (ÖNORM B-1600 [3.2.5.2]): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rutschhemmender Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Waschbecken unterfahrbar (ÖNORM B-1600 [4.3.2]): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Baby - Wickeltisch (ÖNORM B1603 [3.4.1.1] Bild 5+6): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: seitlich der Toilette ist ein Pissuar | | |

