



Name des Prüfers:	Andreas Schölmlberger	Prüfdatum:	16. September 2011
-------------------	-----------------------	------------	--------------------

Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung auf die Richtigkeit der Prüfergebnisse, da wir meist nicht über Umbauten usw. informiert werden. Die Maße bzw. Daten in den Prüfbefunden sind, an dem Tag der Überprüfung aufgenommene Maße bzw. Daten und die können sich Jederzeit ändern.

**Betriebsbezeichnung / Name:**

<b>Jugendgästehaus Mondsee</b>
--------------------------------

**Anschrift des Betriebes:**

Anrede:	Frau	Bezirk:	Vöcklabruck
Titel:		Region:	Salzkammergut
Vorname:	Gabriele	Seehöhe:	493 Meter
Nachname:	Hackl	Telefon:	+43-6232-2418
Straße/Nr.:	Krankenhausstr. 9	Fax:	+43-6232-2418-75
PLZ:	5310	E-Mail:	jgh.mondsee@oejhv.or.at
Ort:	Mondsee	Website:	www.jugendherbergsverband.at/herbergen/mondsee/

**Angaben zum Betrieb:**

Sterne

Hauben

Edelweiß

Blumen

**Öffnungszeiten:**

Ganzjahresbetrieb:  JA  NEIN

Betriebsferien:	
-----------------	--

Ruhetag: Mo.  Di.  Mi.  Do.  Fr.  Sa.  So.  Feiertag  kein Ruhetag

**Zahlungsmöglichkeiten:**

Bankomat  Kreditkarte  Erlagschein  QuickCard  Barzahlung

**Bemerkungen zu den Zahlungsmöglichkeiten:**

Erlagschein bei Gruppen
-------------------------

**Gesprochene Sprachen im Betrieb:**

Deutsch & Englisch
--------------------

**Speisekarte:** in Brailleschrift:  mit Bildern:  in versch. Sprachen:

**Beherbergungsangebot gesamt:****Beherbergungsangebot für Rollstuhlfahrer/Innen**

Zimmer gesamt:	21	Rolli-Zimmer:	3
Betten gesamt:	80	Rolli-Betten:	7
Doppelzimmer:	1	Rolli-Doppelzimmer:	
Einzelzimmer:	1	Rolli-Einzelzimmer:	
Mehrbettzimmer:	19	Rolli-Mehrbettzimmer:	3

(ÖNORM B 1603 – Anzahl der Zimmer: In Beherbergungsbetrieben (Hotels, Motels, Jugendherbergen u.dgl.) und in Heimen (Ferien-, Jugendheimen u.dgl.) muss für je 15 Unterkunftseinheiten mindestens 1 Einheit Barrierefrei ausgeführt werden, mindestens jedoch 1 Einheit pro Beherbergungsbetrieb oder Heim)

**EMPFEHLUNG:** bei Neubau, alle Zimmer barrierefrei ausbilden  
bei Adaptierung möglichst viele Zimmer barrierefrei – zumindest 10%  
bis 20 Zimmer zumindest eine Einheit barrierefrei  
bei größeren Betrieben 5% der Zimmer, mind. jedoch eine Einheit auf 20 Zimmer

**Zusatzangebote – bitte Entsprechendes anhaken**

Selbst –  für Rollstuhl zugänglich -  im Umkreis von ca. 15 Kilometer)

Haustiere erlaubt - - Preis pro Tag in €:

Hotelkoffer für Hörbehinderte

Busse WILLKOMMEN

Saal/Säle für Personen  
   3 Seminarraum/räume für 30-70 Personen  
   1 Gastgarten/gärten od. Schanigarten/Gärten für 80 Personen  
   Restaurant/s

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Fitnessraum	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wellnessbereich	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sauna
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Solarium	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Whirlpool	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Massage
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Beautysalon	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hallenbad	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Swimmingpool
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Liegewiese	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Seegrund	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FKK
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tennisplatz	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tennishalle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Squash
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reitmöglichkeit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wasserski	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bootsverleih
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Radverleih	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> geführte Radtouren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geführte Wandtouren
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Freizeitprogramm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fitnesscoach	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Badelifter / Pool
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Badelifter / Zimmer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Krankenbetten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Behindertentransport
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rollstuhlverleih	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bettenlifter	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spielplatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Taxi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Abholservice	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Gitterbetten		

Bemerkungen:

**Zusatzangebote Verpflegung:**

- Frühstück
- Mittagsbuffet
- 2 Mittagsmenü/s zur Auswahl
- 2 Abendmenü/s zur Auswahl
- Vegetarische Küche
- BIO-Produkte
- Diabetiker-Menü/s auf Anfrage
- Spezielle Diätmenüs auf Anfrage
- Kindermenüs
- Seniorenmenüs
- Produkte aus eigener Erzeugung
- Fischgerichte
- Vitale Küche
- Jahreszeiten Kulinarik
- Wildgerichte
- Hausmannskost
- Internationale Küche
- Spezialwochen
- Vorbestellte Spezialitäten
- Faßbier
- verschiedene Schnäpse
- Vinothek
- Most
- Kochkurse
- Catering
- Hauszustellung
- Kinder-Mal-Set
- Kinder-Spielecke
- Kinder-Hochstuhl
- Sonstiges:

**Begleitperson/en:**

erforderlich – Anzahl:

nicht erforderlich

Bemerkungen zur Begleitperson/en:

.....

**Sonstige Bemerkungen / Fotos:**

Bei Mehrfachbehinderte würde ich eine Begleitperson empfehlen
---

## Parkplatz:

	JA	NEIN
Behindertenparkplatz: wenn JA – Lage: seitlich vom Haus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenparkplätze mit einer Breite von 350cm (ÖNORM B1600 [3.1.6.4]): tatsächliche Breite:            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamtanzahl der Behindertenparkplätze: ( 1 Behindertenparkplatz für die ersten 5 Parkplätze – je weitere 50-ig + 1-er [bei Versammlungs-, Kultur- & Sportstätten, in denen der Besuch entgeltlich oder zeitbezogen stattfindet, müssen Stellplätze für PKW von behinderten Menschen entsprechend der Zahl der am Veranstaltungsort ausgewiesener Rollstuhlplätzen vorhanden sein] – ÖNORM B16000 [3.1.6.1])		
Art des Behindertenparkplatzes:		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>   </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>   </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>   </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>   </div> </div>		
Ausführung / Bodenbelag: Asphalt (Die Verwendung von Rasensteinen od. großformatigem Kopfsteinpflaster im Bereich des Stellplatzes ist nicht zulässig – ÖNORM B1600 [3.1.6.1.2])		
Behindertenparkplätze außen: Anzahl: 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenparkplätze Garage: Anzahl:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenmarkierung (ÖNORM B1600 [3.1.6.6]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschilderung (ÖNORM B1600 [3.1.6.6]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behindertenparkplatz gut beleuchtet:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behindertenparkplatz überdeckt (ÖNORM B1600 [3.1.6.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Einfahrtstore & Schranken automatisch öffnend und vom Auto aus bedienbar: (Einfahrtstore & Schranken müssen automatisch öffnen und auch vom Auto aus bedienbar sein [zB. Schlüssel- od. Kartensäule, Fernbedienung] ÖNORM B1600 [3.1.6.7]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		

**GN** = Gibt es nicht



## Eingang:


	JA	NEIN
Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe mit 6,8 % Steigung und Zwischenpodeste nach Meter: (ÖNORM B1600 [3.1.5.29] – bei Um- & Zubauten max. 10% [5,5°] – [Rampen müssen ab einem Längsgefälle von mehr als 6% in Abständen von max. 10m durch horizontale Zwischenpodeste von 120 – 150cm Länge unterbrochen werden]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe mit gut befahrbaren Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.1.5.7] griffig & rutschhemmend): tatsächlicher Belag: Asphalt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handläufe an der Rampe durchgehend in einer Höhe von 90 – 100cm & zusätzlich von 75cm ausgestattet (ÖNORM B1600 [3.1.5.6]): tatsächliche Höhe in _____ cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hausglocke auf 85 – 100cm FOK Höhe und mind. 50cm seitlich von angrenzender Wand (ÖNORM B1600 [3.2.2.11 – 4.1.1]): tatsächliche Höhe in 108 cm - seitlicher Abstand von _____ cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprechanlage auf 85 – 100cm FOK Höhe und mind. 50cm seitlich von angrenzender Wand (ÖNORM B1600 [3.2.2.11 – 4.1.1]): tatsächliche Höhe in 123 cm - seitlicher Abstand _____ cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eingangsbereich gut beleuchtet:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingang taktil gekennzeichnet:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türe / Türrahmen farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt (ÖNORM B1600 [4.1.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glastüre in 90 – 100cm Höhe optisch kontrastierend markiert (ÖNORM B1600 [3.2.2.9]): <b>GN</b> tatsächliche Höhe in _____ cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anfahrbereich der Eingangstüre von mind. 120 x 150cm / seitlicher Anfahrbereich von mind. 50cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.5]): tatsächliche Maße: _____ x _____ cm – seitl. Anfahrbereich von _____ cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausreichen Platz im Windfang von 200 x 150cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.5]): tatsächliche Fläche von _____ x _____ cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite der Eingangstüre von 90cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.2]): tatsächliche Breite von _____ cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türschwelle unter 2cm – max. 3cm (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]): tatsächliche Höhe von _____ cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei automatischer Drehtüre, Schwenkbereich optisch & taktil gekennzeichnet (ÖNORM B1600 [3.2.2.8]): <b>GN</b> tatsächlich:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		

**GN** = Gibt es nicht!

## Rezeption / Empfang:

	JA	NEIN
Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geräumiger Empfangsraum / Rezeption:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taktile Bodeninformation vom Haupteingang zur Rezeption (ÖNORM B1600 [3.4.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behindertentoilette mit Wickeltisch im Rezeptionsbereich (ÖNORM B1600 [3.4.1.1]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Blend- & reflexionsfreie Beleuchtung (ÖNORM B1601 [3.4.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchschnittliche Lichtstärke in LUX: 400 LUX		
Durchschnittliche Lautstärke in Dezibel: 40 dB		
Informationen in taktiler Form und Brailleschrift (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]): tatsächlich: taktiler Form	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Induktive Höranlage mit internationalen Piktogramm für induktive Höranlagen (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]): 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzgelegenheit mit Armstütze in der Nähe der Rezeption (ÖNORM B1603 [3.4.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezeptionskorpus für Rollstuhl unterfahrbar – 70cm Höhe: (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]): tatsächliche: _____ - in _____ cm Höhe:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezeptionskorpus für Rollstuhl unterfahrbar mit 80cm Breite:(ÖNORM B1603 [3.4.2.1]): tatsächliche: _____ - in _____ cm Breite:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankomat- & Kreditkarten – Bedienungselemente in 85 – 100cm Höhe (ÖNORM B1603 [3.4.2.1]): tatsächliche Höhe in 115 cm:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]): tatsächlicher Bodenbelag:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Fliese		

**GN** = Gibt es nicht!





## Aufzug:

	JA	NEIN
Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Euro-Schließsystem vorhanden (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.3]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreite von mind. 90cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.3]): tatsächliche Breite:            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Lifttüre von 150cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.4]): tatsächlich Bewegungsfläche:            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Lifttüre ( <b>vor Stiegen</b> ) von 200cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.4]): tatsächlich Bewegungsfläche:            cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente außerhalb des Fahrkorbes auf 90-100cm (ÖNORM B1600 [412] + ÖNORM [EN 81-70]): tatsächliche Höhe:            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabinengröße von mind. BxT – 110 x 140cm (ÖNORM B1600 [3.2.4.3.2]): tatsächliche Kabinengröße:            x            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente in 85-100cm Höhe (ÖNORM B1600 [4.1.2] + ÖNORM [EN 81-70] – max. Höhe von 120cm): tatsächliche Höhe: ab 109cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienelemente waagrecht angeordnet (ÖNORM B 1600 [4.1.2] + [EN 81-70]): tatsächliche Anordnung: senkrecht angeordnet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienelemente in Brailleschrift: (ÖNORM [4.1.1] Brailleschrift nach Ö-Norm [V2105] ): tatsächlich: Ziffernblöcke taktil gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akustische Stockwerkansage (ÖNORM [4.1.1] + Ö-Norm [EN 81-70]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufstiegshilfe wenn kein Lift vorhanden:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:		


**GN** = Gibt es nicht!



## Speisesaal:

	JA	NEIN
Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BH-WC auf gleichem Niveau (ÖNORM B-1603 [5.1.1]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreite von 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tatsächliche Breite:        cm		
Garderobenhaken in 85-120cm Höhe (ÖNORM B1603 [4.2.5] - Bild 1):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
tatsächliche Höhe:        cm		
Durchfahrtsbreite bei besetzten Stühlen mind. 90cm – 100cm (ÖNORM B1603 [5.2.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tatsächliche Breite:        cm		
Wendefläche 150cm Durchmesser (ÖNORM B1603 [5.2.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tatsächliche Wendefläche:        cm		
Tische mit Lichte - Freiraum von Höhe x Breite x Tiefe 70x80x60cm (ÖNOM B1603 [5.2.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tatsächliche Maße:        x        x        cm		
Stehische mit Ablagefach in 85cm Höhe (ÖNOM B1603 [5.2.2]) : <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tatsächliche Höhe:        cm		
Speisekarte/Getränkete gut lesbar:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speisekarte in Brailleschrift verfügbar:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Speisekarte mit Bildern verfügbar:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Blend- & schattenfreie Beleuchtung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im ganzen Haus ist RAUCHVERBOT:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
tatsächlicher Belag: Fliesen mit tiefen Fugen		
Gastgarten / Terrasse mit dem Rollstuhl stufenlos erreichbar:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
falls (eine) Stufe/n: Anzahl        - Höhe        cm - Tiefe        cm		
Durchschnittliche Lichtstärke in LUX: 130 LUX		
Durchschnittliche Lautstärke im Restaurant in Dezibel: 31 dB Lärmmessung war ohne Gäste		
Durchschnittliche Lautstärke im Gastgarten in Dezibel:        dB		
Bemerkungen: Sehr steile Rampe mit 40% Steigung beim Eingang od. 2 Stufen (siehe Bild)		

**GN** = Gibt es nicht!



Rampe mit 40% Steigung auf 94cm Länge



## Toilette:

	JA	NEIN
Lage: Speisesaal		
Eingang stufen- & schwellenlos (ÖNORM B1600 [3.2.2.1]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türe nach außen aufgehend (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächlich:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türe innen versperrbar, von außen entriegelbar (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächlich:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raubbreite 220 - Raumtiefe 215cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.3.1] <b>Universell anfahrbarer WC-Sitz</b> - Bild 1): tatsächliche Breite:        cm – tatsächliche Tiefe:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raubbreite 165 - Raumtiefe 215cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.3.1] <b>Einseitig anfahrbarer WC-Sitz</b> - Bild 2): tatsächlich Breite:        cm – tatsächliche Tiefe:        cm <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm (ÖNORM B1600 [4.3.1] - Bild 3): tatsächliche Höhe: 42	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben WC-Sitz 90cm (ÖNORM B1600 [4.3.1]): tatsächliche Freifläche: 45cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberliegender Wand 120cm (ÖNORM B1600 [4.3.1]): tatsächlicher Freiraum:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rückenlehne ab 55cm Sitztiefe (ÖNORM B1600 [4.3.1] - Bild 3): tatsächliche Sitztiefe: 50cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm (max. 75cm) Höhe (ÖNORM B1600 [4.3.7.1] Bild 3+4): tatsächliche Höhe:        cm <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garderobenhaken in 85-120cm Höhe (ÖNORM B1603 [4.2.5]): <b>GN</b> tatsächliche Höhe:        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sämtliche Bedienelemente (Seifenspender, Schalter usw.) 85-90cm FBOK: (ÖNORM B1603 [4.3.4]): tatsächliche Höhe:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Sitz und von 35cm FBOK erreichbar (ÖNORM B1600 [4.3.8]): tatsächliche Höhe (Sitz): <b>GN</b> cm / tatsächliche Höhe (FBOK):        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegel FBOK in 85cm Höhe - FBOK in mind. 180cm (ÖNORM B1600 [4.3.4]): tatsächliche Höhe von: 120 cm -        cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Euroschließsystem (ÖNORM B-1600 [3.2.5.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rutschhemmender Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschbecken unterfahrbar (ÖNORM B-1600 [4.3.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baby - Wickeltisch (ÖNORM B1603 [3.4.1.1] Bild 5+6):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:		

**GN** = Gibt es nicht!



Toilette beim Speisesaal (Dusche wird vom Personal verwendet)



## Zimmer:

	JA	NEIN
Zimmernummer: 2 / Stockwerk: Erdgeschoss		
Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gangbreite von 150cm (Umbau 120cm, wenn vor Tür 150cm ausgeführt ist) (ÖNORM B1603 [4.1.2]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchschnittliche Lichtstärke am Gang in LUX: 200 LUX		
Türrahmen oder Türblatt kontrastierend hervorgehoben (ÖNORM B1603 [4.1.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zimmernummer taktil ausgeführt (ÖNORM B1603 [4.1.2] - Ö-Norm [V 2105]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite zwischen den Einrichtungsgegenständen 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zimmer Wendekreis von 150cm Ø (ÖNORM B1603 [4.2.4]): tatsächlicher Wendekreis: cm Ø	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fensterbeschläge 120cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.3]): tatsächliche Höhe: 160cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bethöhe 45-50cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 40cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bett - seitliche Freifläche 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Freifläche: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bett - mind. 15cm über FBOK Bodenfreiheit (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in 85-100cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.1]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schrankablage 40-100cm Höhe (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 120cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schrank - Kleiderstange max. 120cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablagefächer mind. 70cm Lichthöhe unterfahrbar (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegel Unterkante auf 85cm (ÖNORM B1600 [4.1.1]): <b>GN</b> tatsächliche Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]): tatsächlicher Belag: Laminat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV mit Fernbedienung: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV mit Teletext: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabel oder SAT-TV: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Video oder DVD-Player: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internetanschluss: Kabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefon mit Hörerverstärker (ÖNORM B1600 [4.2.5]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fax: an der Rezeption	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lichtwecker kompatibel mit Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rüttelkissen kompatibel mit der Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtwecker & Rüttelkissen an der Rezeption verfügbar (ÖNORM B1603 [4.2.7]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
“hotelflash” oder Hotelkoffer an der Rezeption verfügbar: <b>GN</b> Infotelefon des Öst. Gehörlosenbund: (+43) 01/60 30 853 - <a href="http://www.techkob.com">http://www.techkob.com</a>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage im 2-Sinne-Prinzip / optisch & akustische Signale vorhanden (ÖNORM B1600 [4.2.4]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Bett aus erreichbar (ÖNORM B1603 [4.2.6]): <b>GN</b> tatsächlich:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balkon, Terrasse oder Loggia mind. 300cm Breit & 150cm Tief + Ausblick ab einer Höhe von 60cm FBOK möglich (ÖNORM B1603 [4.2.9]): <b>GN</b> tatsächliche Maße:        cm Breit -        cm Tief -        cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchschnittliche Lichtstärke in LUX: 200 LUX		
Durchschnittliche Lautstärke in Dezibel: 36 dB		
Bemerkungen:		

**GN** = Gibt es nicht!





## Sanitäreinheit:

	JA	NEIN
Zimmernummer: 2		
Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 (3.2.5.2)): tatsächliche Breite:       cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wannenlifter: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschtasse – Höhe:       cm <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschwanne – Fläche:       cm x       cm <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle Duschfläche mind. B 90 x T 130cm (Ö-Norm B1603 [4.2.8]): tatsächliche Duschfläche: B       cm x T       cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle mit Duschvorhang:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle mit Duschtrennwand:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle Duschsitz 45x45cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzfläche: 34cm x 39cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle Duschsitzhöhe 45-48cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzhöhe: 52cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschhocker:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne Höhe 50-55cm (Ö-Norm B1603 [4.2.6]): <b>GN</b> tatsächliche Höhe:       cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne mit verbreiteter Sitzfläche von 15-25cm (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächliche Breite:       cm <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfreiraum vor Badewanne od. Nasszelle von 150cm Ø (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächlicher Freiraum: 130cm Ø:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.3]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschtisch freie Höhe bei 20cm hinter Beckenvorderkante mind. 65cm Höhe: (Ö-Norm B1600 [4.3.2]): tatsächliche Höhe:       cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Sitz und von 35cm FBOK erreichbar (Ö-Norm B1600 [4.3.8]): tatsächliche Höhe (Sitz): <b>GN</b> cm / tatsächliche Höhe (FBOK):       cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegel FBOK in 85cm Höhe - FBOK in mind. 180cm (Ö-Norm B1600 [4.3.4]): tatsächliche Höhe: 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Garderobenhacken in 85-120cm Höhe (Ö-Norm B1603 [4.2.5]): <b>GN</b> tatsächliche Höhe:       cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegel- & blendfreie Beleuchtung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchschnittliche Lichtstärke in LUX: 440 LUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkung: zur Dusche und zur Toilette kann man wegen der Dusch-Glastrennwand mit dem Rollstuhl erschwert anfahren (siehe Bild)		

Toilette im Sanitärraum:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Höhe: 40cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben WC-Sitz 90cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): Nasszelle tatsächliche Freifläche:            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberl. Wand 120cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächlicher Freiraum:            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm über FBOK Höhe (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliche Höhe:            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waagrecht Haltegriffe 15cm über WC-Schale Vorderkante (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliches Maß:            cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkung:		

**GN** = Gibt es nicht!





## Zimmer:

	JA	NEIN
Zimmernummer: 3 & 11 / Stockwerk: 1 / 2		
Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gangbreite von 150cm (Umbau 120cm, wenn vor Tür 150cm ausgeführt ist) (ÖNORM B1603 [4.1.2]): tatsächliche Breite:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchschnittliche Lichtstärke am Gang in LUX: 320 LUX		
Türrahmen oder Türblatt kontrastierend hervorgehoben (ÖNORM B1603 [4.1.2]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zimmernummer taktil ausgeführt (ÖNORM B1603 [4.1.2] - Ö-Norm [V 2105]):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite zwischen den Einrichtungsgegenständen 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Breite:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zimmer Wendekreis von 150cm Ø (ÖNORM B1603 [4.2.4]): tatsächlicher Wendekreis:        cm Ø	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fensterbeschläge 120cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.3]): tatsächliche Höhe: 145cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betthöhe 45-50cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 42cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bett - seitliche Freifläche 75cm (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Freifläche:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bett - mind. 15cm über FBOK Bodenfreiheit (ÖNORM B1603 [4.2.5]): nur bei einem Bett im Zimmer tatsächliche Höhe:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lichtschalter in 85-100cm über FBOK (ÖNORM B1600 [4.1.1]): tatsächliche Höhe:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schrankablage 40-100cm Höhe (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 145cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schrank - Kleiderstange max. 120cm über FBOK (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe: 138cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablagefächer mind. 70cm Lichthöhe unterfahrbar (ÖNORM B1603 [4.2.5]): tatsächliche Höhe:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegel Unterkante auf 85cm (ÖNORM B1600 [4.1.1]): <b>GN</b> tatsächliche Höhe:        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag (ÖNORM B1600 [3.3.1.2]): tatsächlicher Belag: Laminat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV mit Fernbedienung: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV mit Teletext: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabel oder SAT-TV: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Video oder DVD-Player: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internetanschluss: Kabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefon mit Hörerverstärker (ÖNORM B1600 [4.2.5]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fax: an der Rezeption	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lichtwecker kompatibel mit Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rüttelkissen kompatibel mit der Telefon- & Brandmeldeanlage (ÖNORM B1603 [4.2.7]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtwecker & Rüttelkissen an der Rezeption verfügbar (ÖNORM B1603 [4.2.7]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
“hotelflash” oder Hotelkoffer an der Rezeption verfügbar: <b>GN</b> Infotelefon des Öst. Gehörlosenbund: (+43) 01/60 30 853 - <a href="http://www.techkob.com">http://www.techkob.com</a>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage im 2-Sinne-Prinzip / optisch & akustische Signale vorhanden (ÖNORM B1600 [4.2.4]): <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Bett aus erreichbar (ÖNORM B1603 [4.2.6]): <b>GN</b> tatsächlich:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balkon, Terrasse oder Loggia mind. 300cm Breit & 150cm Tief + Ausblick ab einer Höhe von 60cm FBOK möglich (ÖNORM B1603 [4.2.9]): <b>GN</b> tatsächliche Maße:       cm Breit -       cm Tief -       cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchschnittliche Lichtstärke in LUX: 250 LUX		
Durchschnittliche Lautstärke in Dezibel: 44 dB		
Bemerkungen:		

**GN** = Gibt es nicht!





## Sanitäreinheit:

	JA	NEIN
Zimmernummer: 3 & 11		
Stufen- & schwellenlos erreichbar (ÖNORM B1600 [3.2.2.4]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite 80cm (ÖNORM B1600 [3.2.5.2]): tatsächliche Breite:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wannenlifter: <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschtasse – Höhe:        cm <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschwanne – Fläche:        cm x        cm <b>GN</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle Duschfläche mind. B 90 x T 130cm (Ö-Norm B1603 [4.2.8]): tatsächliche Duschfläche: B 95cm x T 95cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle mit Duschvorhang:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle mit Duschtrennwand:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle Duschsitz 45x45cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzfläche: 34cm x 39cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nasszelle Duschsitzhöhe 45-48cm (Ö-Norm B1603 [4.3.5]): tatsächliche Sitzhöhe: 52cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschhocker:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne Höhe 50-55cm (Ö-Norm B1603 [4.2.6]): tatsächliche Höhe:        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne mit verbreiteter Sitzfläche von 15-25cm (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächliche Breite:        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfreiraum vor Badewanne od. Nasszelle von 150cm Ø (Ö-Norm B1600 [4.3.6]): tatsächlicher Freiraum:        cm Ø:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nasszelle mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.2]):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne mit Haltegriffe ausgestattet (Ö-Norm B 1600 [4.3.7.3]):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschtisch freie Höhe bei 20cm hinter Beckenvorderkante mind. 65cm Höhe: (Ö-Norm B1600 [4.3.2]): tatsächliche Höhe:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notrufanlage vom Sitz und von 35cm FBOK erreichbar (Ö-Norm B1600 [4.3.8]): tatsächliche Höhe (Sitz): <b>GN</b> cm / tatsächliche Höhe (FBOK):        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegel FBOK in 85cm Höhe - FBOK in mind. 180cm (Ö-Norm B1600 [4.3.4]): tatsächliche Höhe: 93cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Garderobenhaken in 85-120cm Höhe (Ö-Norm B1603 [4.2.5]): <b>GN</b> tatsächliche Höhe:        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegel- & blendfreie Beleuchtung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchschnittliche Lichtstärke in LUX: 260 LUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkung:		

Toilette im Sanitärraum:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Höhe: 40cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben WC-Sitz 90cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächliche Freifläche:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberl. Wand 120cm (Ö-Norm B1600 [4.3.1]): tatsächlicher Freiraum:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm über FBOK Höhe (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliche Höhe:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waagrecht Haltegriffe 15cm über WC-Schale Vorderkante (Ö-Norm B1600 [4.3.7.1]): tatsächliches Maß:        cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkung:		

**GN** = Gibt es nicht!



Wir weisen darauf hin, dass wir für Angaben usw. KEINERLEI HAFTUNG übernehmen, da Betriebe oftmals umbauen und wir davon nicht informiert werden.