

# Roll Over Oberösterreich

Urlaub- & Freizeitgestaltung für Menschen mit Handicap

 Verein zur Förderung der Freizeitaktivitäten behinderter Menschen 



## Zimmer – Zimmernummer: Zimmer 1

	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: <b>Anzahl der Stufen:</b> - (Stufenhöhe:        Stufentiefe:        )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zimmertürbreite von 90 cm (Norm), <b>tatsächliche Breite:</b> cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorraum von 150 cm Durchmesser Norm(Wendekreis), <b>tatsächlicher Dm.:</b> cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwellenloser Zugang zu Innenzimmer & Sanitäreinheit:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite zwischen Einrichtungsgegenständen von 100 cm, <b>tatsächliche Breite:</b> cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zumindest eine Wendemöglichkeit von 150 cm (Norm) im Zimmer, <b>tatsächliche Wendefläche:</b> cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fensterbeschläge in 100 cm Höhe (Norm), <b>tatsächliche Höhe:</b> 140 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betthöhe- bzw. Matratzenoberkante 45 – 50cm (Norm) , <b>tatsächliche Höhe:</b> 47 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schrankschalen zwischen 40 und 110cm Höhe (Norm), <b>tatsächliche Höhe:</b> 40 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleiderstange auf 120cm Höhe (Norm), <b>tatsächliche Höhe:</b> 120 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablageflächen Tische unterfahrbar – Lichthöhe 70cm (Norm), tatsächliche Höhe: 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spiegelunterkante bei 85cm (Norm), tatsächliche Höhe:        cm GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV mit Teletext (für Gehörlose) im Zimmer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fernbedienung für Audio-, TV Videogeräte :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notruftaste im Zimmer:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notruftaste vom Bett aus erreichbar:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon im Zimmer:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Internetanschluß im Zimmer:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für Rollstuhl gut befahrbarer Boden im Zimmer ( Holzboden )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

## Sanitäreinheit der Unterkunft:

	Ja	Nein
Tür in das Badezimmer: Breite 90cm (Norm), <b>tatsächliche Breite:</b> cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), <b>tatsächliche Sitzhöhe:</b> 42 cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), <b>tatsächliche Freifläche:</b> 100 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toilette von einer Seite anfahrbar:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badewanne Wenn Badewanne ja: <b>Badewannenhöhe:</b> 41 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ebenerdig befahrbare Dusche (Naßzelle):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschfläche von 150 x 150cm (Norm), tatsächliche Größe:        x        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dusche mit einer Duschtasse: wenn ja: <b>Höhe Duschtasse:</b> cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschtasse von 90 x 90cm (Norm), <b>tatsächliche Größe:</b> x        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dusche - Sitz mit 45 x 45 cm Sitzfläche vorhanden, <b>tatsächliche Sitzfläche:</b> x        cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterfahrbares Waschbecken mind. 70 cm (Norm), <b>tatsächliche Höhe:</b> cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegelhöhe beginnend ab 85 cm (Norm), <b>tatsächliche Höhe:</b> 110 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe im Bad vorhanden:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage im Badezimmer:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

**Behindertoilette: GIBT ES NICHT**

			Ja	Nein
Wenn ja:	<input type="checkbox"/> im Gastrobereich	<input type="checkbox"/> im Rezeptionsbereich	Sonstige:	
Stufen- & Schwellenlos erreichbar, wenn nein: <b>Anzahl der Stufen:</b>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreiten auch in den Kabinen mind. 80 cm (Norm), <b>tatsächliche Breite:</b> cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türe nach außen aufgehend:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raumbedarf für Behinderten WC Breite 220cm x Tiefe 215cm (Norm), <b>tatsächlicher Platz:</b> x      cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), <b>tatsächliche Sitzhöhe:</b> cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), <b>tatsächliche Freifläche:</b> cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toilette von einer Seite anfahrbar:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe Höhe 65 bis max. 75 cm, (Norm), <b>tatsächliche Höhe:</b> cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gadarobenhacken in max. 130 cm, <b>tatsächliche Höhe:</b> cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Euroschießsystem:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****				

**Terrassen / Balkone: GIBT ES NICHT**

			Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: <b>Anzahl der Stufen:</b> - (Stufenhöhe:      Stufentiefe:      )			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platzbedarf mind. 120 x 170 cm (Norm), <b>tatsächlicher Platz:</b> x      cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****				