

Roll Over Oberösterreich

Urlaub- & Freizeitgestaltung für Menschen mit Handicap

 Verein zur Förderung der Freizeitaktivitäten behinderter Menschen 



Zimmer – Zimmernummer: 16 - DZ	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zimmertürbreite von mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: 85 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorraum von mind. 120 cm Durchmesser Norm(Wendekreis), tatsächlicher Dm.: 90 cm *****	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schwellenloser Zugang zu Innenzimmer & Sanitäreinheit:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite zwischen Einrichtungsgegenständen von 100 cm, tatsächliche Breite: cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zumindest eine Wendemöglichkeit von mind. 120 cm (Norm) im Zimmer, tatsächliche Wendefläche: 130 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fensterbeschläge in max. 120 cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: 160 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betthöhe- bzw. Matratzenoberkante 45 – 50cm (Norm) , tatsächliche Höhe: 55 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schrankschablen zwischen 40 und 110cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleiderstange auf 120cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablageflächen Tische unterfahrbar – Lichthöhe 70cm (Norm), tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegelunterkante bei 85cm (Norm), tatsächliche Höhe: cm GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV mit Teletext (für Gehörlose) im Zimmer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fernbedienung für Audio- TV Geräte :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notruftaste im Zimmer:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notruftaste vom Bett aus erreichbar:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon im Zimmer:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internetanschluß im Zimmer:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für Rollstuhl gut befahrbarer Boden im Zimmer (*****)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Sanitäreinheit der Unterkunft:	Ja	Nein
Tür in das Badezimmer: Breite mind. 80cm (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), tatsächliche Sitzhöhe: 42 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), tatsächliche Freifläche: 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toilette von einer Seite anfahrbar:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Badewanne Wenn Badewanne ja: Badewannenhöhe: 54 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ebenerdig befahrbare Dusche (Naßzelle):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschfläche von 150 x 150cm (Norm), tatsächliche Größe: x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dusche mit einer Duschtasse: wenn ja: Höhe Duschtasse: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschtasse von 90 x 90cm (Norm), tatsächliche Größe: x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dusche - Sitz mit 45 x 45 cm Sitzfläche vorhanden, tatsächliche Sitzfläche: x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterfahrbares Waschbecken mind. 70 cm (Norm), tatsächliche Höhe: 84 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegelhöhe beginnend ab 85 cm (Norm), tatsächliche Höhe: 100 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe im Bad vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notrufanlage im Badezimmer:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: auf die Toilette kann man über 90C umsitzen! *****		

Terrassen / Balkone: *****

	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: Anzahl der Stufen: 1 - (Stufenhöhe: 7 Stufentiefe:)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Platzbedarf mind. 120 x 170 cm (Norm), tatsächlicher Platz: x cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		