Roll Over Oberösterreich

Urlaub- & Freizeitgestaltung für Menschen mit Handicap

Verein zur Förderung der Freizeitaktvitäten behinderter Menschen

Behindertentoilette: ****** Palmenplatz	**Ja**	**Nein**
Wenn ja: ☐ im Gastrobereich ☐ im Rezeptionsbereich Sonstige:		
Stufen- & Schwellenlos erreichbar, wenn nein: **Anzahl der Stufen**:	☒	☐
Türbreiten auch in den Kabinen mind. 80 cm (Norm), **tatsächliche Breite:** 110 cm	☒	☐
Türe nach außen aufgehend:	☒	☐
Raumbedarf für Behinderten WC mind. 155 x 155cm bei Adaptierung (Norm), **tatsächlicher Platz:** 200 x 226 cm	☒	☐
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), **tatsächliche Sitzhöhe:** 52 cm	☐	☒
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), **tatsächliche Freifläche**: cm	☒	☐
Toilette von einer Seite anfahrbar:	☒	☐
Waagrechte Haltegriffe Höhe 65 bis max. 75 cm,(Norm), **tatsächliche Höhe:** cm	☒	☐
Gadarobenhacken in max. 130 cm, **tatsächliche Höhe**: cm	☐	☒
Euroschließsysthem:	☐	☒
Bemerkungen: ******		

Behindertentoilette: ******	**Ja**	**Nein**
Wenn ja: ☐ im Gastrobereich ☐ im Rezeptionsbereich Sonstige:		
Stufen- & Schwellenlos erreichbar, wenn nein: **Anzahl der Stufen**:	☐	☐
Türbreiten auch in den Kabinen mind. 80 cm (Norm), **tatsächliche Breite:** cm	☐	☐
Türe nach außen aufgehend:	☐	☐
Raumbedarf für Behinderten WC Breite 220cm x Tiefe 215cm (Norm), **tatsächlicher Platz:** x cm	☐	☐
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), **tatsächliche Sitzhöhe:** cm	☐	☐
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), **tatsächliche Freifläche**: cm		
Toilette von einer Seite anfahrbar:	☐	☐
Waagrechte Haltegriffe Höhe 65 bis max. 75 cm,(Norm), **tatsächliche Höhe:** cm	☐	☐
Gadarobenhacken in max. 130 cm, **tatsächliche Höhe**: cm	☐	☐
Euroschließsysthem:	☐	☐
Bemerkungen: ******		